



- Legende:**
- Befahrbare Fläche nach DIN 14090
  - Bezugsgebäude, bauliche Anlagen
  - Räume mit besonderen Gefahren
  - Löschwasser
  - Feuerwehr- Hauptzufahrt
  - Gebäudeeingang
  - geschossige Bereiche
  - Anlagengrenze / Zaun
  - Unterflurhydrant
  - Löschwassersauganschluss Entnahmestelle Mutzscherer Wasser
  - Bewegungsfläche für die Feuerwehr
  - Warnung vor elektrischer Spannung
  - Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
  - Warnung vor einer Gefahrenstelle
  - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
  - Warnung vor giftigen Stoffen
  - KS (Kondensatschacht)  
Einstieg nur mit Atemschutz
  - Gasabsperrentil
  - Not-Aus-Schalter
  - Hauptschalter Elektro
  - Sammelstelle
  - Photovoltaikmodule auf dem Dach
  - Standort Wechselrichter
  - DC-Trennschalter
  - Wasserhaupt-hahn, Stadtwasser

Löschwassersauganschluss Entnahmestelle "Mutzschener Wasser"

# Anlage 5 zu Vorlagen-Nr.: 2026/BA/07

ENTWURF

Feuerwehrplan Übersichtsplan MVA / BGAA / BGEA

Planersteller:

ingenieure **shn**  
 bau-anlagen-umwelttechnik  
 Brückenstraße 13, 09111 Chemnitz  
 www.ib-shn.de

Datum: 04.04.2025  
 Bearbeiter: DJ/YL/HG/KB